



Check-Liste zur Vorbereitung der periodischen Schutzraumkontrolle:

Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von Hauswartungen und/oder Liegenschaftsdiensten

Damit die periodische Schutzraum-Kontrolle (PSK) professionell und gemäss den Weisungen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) durchführen können, bitten wir um Ihre Mithilfe. Folgende Punkte sind zu beachten und zu prüfen:

Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten, wie

- Panzertüren (PT)
- Panzerdeckel für Fluchtwege (PD)
- Ventilationsaggregate (VA)
- Überdruckventile (UeV)

Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen oder die Schlüssel vor dem Kontrolltermin entsprechend organisieren.

Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet.

Keller-Abteile, wo Schutzraum-Komponenten wie oben aufgelistet integriert/montiert sind, müssen zugänglich sein.

Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt bzw. abmontiert werden.

- Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD)** müssen vollständig geschlossen und mindestens 90 Grad geöffnet werden können. Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, Gegenstände..) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen.
- Ventilationsaggregate (VA)** muss für die Umdrehungen genügend Freiraum haben. Der Kontrolleur muss mit der vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA) in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die Umdrehungen vorfinden.
- Überdruckventile (UeV)** muss zugänglich sein. Allfällige davor befindliche Gegenstände müssen weggestellt werden
- Notausstiege**
Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.
- Türschwellen**
Allfällig wegnehmbare Türschwellen und Verschlüsse müssen montiert sein.

Zudem werden Sie gebeten, die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten (falls vorhanden).

Kann der Schutzraum infolge irgendwelcher Behinderungen nicht kontrolliert werden oder der Schutzraum ist nicht zugänglich, wird die Kontrolle als Kontroll-Leergang in Rechnung gestellt.